



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

eandis

Nr teller :

N° comp :

6379777

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 931250/1

EAN code:

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT).

Plaats van het onderzoek : 9100 Sint-Niklaas hokkelbeekst 92

Eigenaar / Propriétaire: culicci Adres / Adresse:

Installateur: elektro hokriet smet BTW / TVA: Ik. / C.I.: Datum van het onderzoek: 13.11.2012 Inspecteur:

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison, Appart. Duplex

Spanning / Tension: 400V Meter / bord verbinding: XUB 4x10 Max. beveiliging: 40A

Aardelectrode / Electrode de terre: 777 Ohm Isolatie / Isolement: 15,07 Mohm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2

Table with columns for Differentieelschakelaars (In, Δ In, type) and Aantal eindstroombanen (Number of terminal circuits).

Visueel nazicht / Contrôle visuel: algemeen / générale, directe / contact direct, indirecte / contact indirect

Aansluitingen / Raccordements: OK, NOK Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles: OK, NOK

Inbreuken / Infractions: Opmerkingen / Remarques: geen opmerkingen

Besluit / Conclusion section with a table for conformity (Niet conform, Conform) and a signature area for the inspector.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIS/ET 1.04