

VERENIGING
BUREAU VERITAS
V. Z. W. D.
Mechelsesteenweg 128 – 136
B-2018 ANTWERPEN
Tel. 03/247.95.00

Stroomleverancier: Electrabel
Teller n°:

Datum: 5.04.2007

VERSLAG nr. L/070.028/36
**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN
ELECTRISCHE INSTALLATIE**
Adres installatie : Tabakstraat 67 te 9100 Sint-Niklaas
Eigenaar : De Potter Ludo
Adres : Vlasrootstraat 10 te 9170 Sint-Pauwels
Opdrachtgever : idem
Adres :
Installateur : idem
Adres :
Paspoort nr. : 590 1894377 90
Aard: gelijkvormigheidsonderzoek volgens AREI art. 270
Type der lokalen: woning

Aard installatie: nieuwe
Fundering voor 01.10.81
Aansluiting: Spanning: 220 V
Voedingskabel hoofdbord: 10 mm²
Type van de aardelektrode: pennen
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 14; RA 25 Ohm; RI tot.: 5 Mohm

Bescherming: 40 A

Alg. Schakelaar: dif. 40 A

BESCHRIJVING

Gebruikt meettoestel: nr. 11003

Autom. Diff. Schakelaar(s) (ADS)				L	C	Bescherming	RI Ohm
In(A)	Icc(A)	In(mA)	Beschermde stroombanen	A	8	2 aut. zek. van 10 A	
				B	6	2 aut. zek. van 10 A	
				C	5	2 aut. zek. van 16 A	
40	3000	300	Gehele installatie	D	6	2 aut. zek. van 16 A	
40	3000	30	Badkamer + toest. met water	E	2	2 aut. zek. van 16 A	
				F	1	2 aut. zek. van 16 A	
				G	4	2 aut. zek. van 16 A	
				H	4	2 aut. zek. van 16 A	
				I	1	2 aut. zek. van 4 A	
				J	1	2 aut. zek. van 25 A	
				K	4	2 aut. zek. van 16 A	
				L	2	2 aut. zek. van 16 A	
				M	3	2 aut. zek. van 16 A	
				N	1	2 aut. zek. van 16 A	

1. De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand
2. De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden resp. stroombanen

VASTGESTELDE INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en het één draadschema en situatieschema werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 05.04.2032 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag in dienst gesteld worden.

De deskundige
P. DE POTTER

Antwerpen, 23 mei 2007
Voor de Directeur

A. FRANCK

De verdeler :
Keuring nagezien :
Naam :
Datum :
Handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE

V.Z.W.D.
VERENIGING
BUREAU VERITAS
ASSOCIATION
a.s.b.l.
ANTWERPEN, ANTWERP