



kopie attest

De Block Cyriel
Kleine Dweersstraat 10
9140 Temse

ATTEST

Poperinge, 4/10/2010

Verslag van buitendienststelling van opslagtank

Interventie gegevens:

Datum uitvoering:

Plaats:

Uitgevoerd door:

6/09/2010

Kleine Dweersstraat 26

9140 Temse

Jean-Paul Overbergh

erkend technicus SV 00045

Beschrijving van de opslag:

Ligging van de tank:

Type tank:

Opgeslagen product:

Inhoud:

nabij gebouw - onder oprit

ondergronds, enkelwandige tank

gasolie

7 500 l

Details van het onderzoek en vaststellingen:

Vaststellen van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder

Besluit:

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geledigd en gereinigd werd.

Jean-Paul Overbergh

Erkend technicus - SV00045