

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




De Cleenestraat 64, 9100 Sint-Niklaas

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 46021-G-OMV_2019087538/EP14805/A009/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 17-06-2024

Handtekening:

Digitaal ondertekend
door Tine Peeters
(Signature)
Datum: 2024.06.17
10:18:07 +02'00'



TINE PEETERS

EP14805

Dit certificaat is geldig tot en met 15 maart 2033.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E19

Eis BEN
E40 E30**Andere eisen**

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S25) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	15/07/2019
Datum einde van de werken	15/03/2023
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.135
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	62
Beschermd volume (m ³)	562
Verliesoppervlakte (m ²)	227
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	175
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,36
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	431
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30694864 / 30694865

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:TINE PEETERS
9170 Sint-Gillis-Waas
EP14805**Premies**Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.